



מחלקת משאבי אנוש
טלפון: 04-6818030
פקס: 04-6818046
דוא"ל: SimaH@mvhr.org.il
י"א ניסן תשע"ח
27.3.2018
סימוכין: 227265

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 5/2018
התקיימה ביום 27/3/2018

נוספים

קובי זרקא, מהנדס המועצה
סימה חייט, מזכירת הוועדה

השתתפו

יהודה דיין, יו"ר הוועדה
מאיר ביטון, חבר
אבי סילוק, חבר

1. מכרז 31/2018 – שיפוץ מקוואות כרכום ויובל – החלטה
בהתאם לבקשת הוועדה ולחוות דעת היועץ המשפטי, הוזמן הקבלן שמעון ביטון לשימוע.
לדבריו, עשה ככל יכולתו המקצועית כדי לעמוד בדרישות המכרז בשיפוץ מקווה שדה אליעזר.
מחלקת ההנדסה הזמינה לפגישה את מהנדס "חימומית", ספק משאבת החום, אשר זיהה את התקלה וטיפל בה. נכון לרגע זה המשאבה עובדת, לאחר שנה שלמה בה טען הקבלן שמעון ביטון כי אינו מזהה את התקלה.
מהנדס המועצה סבור שמר שמעון ביטון, שהצעתו היתה נמוכה בכ-2,000 ₪ מההצעה הבאה, אינו כשיר לטפל באופן מקצועי במקוואות. (בפתיחת ההצעות ביטון השמיט בטעות פרק שלם, וההצעה הנכונה עומדת על 277,056 ₪ כולל מע"מ ולא כפי שנרשם בפתיחה).

החלטה: לאחר השימוע שנערך לקבלן חיים ביטון ולאור חוות דעת מהנדס המועצה וגורמי המקצוע, והעובדה שהקבלן חיים ביטון לא עשה מאמץ סביר במשך שנה לפתור את הבעיה במקווה שדה אליעזר, הוועדה ממליצה למסור את העבודה לבעל ההצעה הבאה, איתן סופר בסך 279,957 ₪ כולל מע"מ.

הפרוטוקול אושר ונחתם ביום 27/3/2018 ע"י

בני בן-מבחר, ראש המועצה

יהודה דיין, יו"ר הוועדה

סימה חייט

מאת: תמרה סדן
נשלח: 26/03/2018 10:00
אל: סימה חייט
נושא: RE: מכרז מס' 31/2018 , עבודות שיפוץ מקוואות כרכום ויובל

היי סימה,

מה סטטוס לעבודה הנ"ל? האם המלצתנו התקבלה?

From: תמרה סדן
Sent: Thursday, March 22, 2018 10:12 AM
To: סימה חייט; מנחם פז; משה עמיר; קובי זרקא
Cc: מזל יצחק; עליזה ביטון; מיכל לב
Subject: RE: מכרז מס' 31/2018 , עבודות שיפוץ מקוואות כרכום ויובל –שימוע קבלן החצר האחורית

שלום רב,

בהמשך לשימוע מתאריך 15.03.18, התקיימה פגישה עם מהנדס "חימומית" (ספק משאבת החום) - עופר פלש, מנהל מחלקת דת- משה עמיר, מזכיר הישוב- אברהם אלחדד והח"מ. נבדקה המשאבה, עופר פלש טען כי ישנה בעיה בסנכרון וחיווט המשאבות, תיקן וכרגע נראה כי המשאבה עובדת.

לא ברור מדוע במשך שנה שלמה, לא הצליחו לטפל בנושא ורק כעת הנושא נפתר.

מנהל מחלקת דת- משה עמיר, ממליץ לא לבצע העבודות עם חיים ביטון בעקבות התנהלותו וכן עבודות שלא לפי הסטנדרט המקובל.

אודה להמשך טיפולכם,

תמרה סדן

From: תמרה סדן
Sent: Monday, March 19, 2018 10:13 AM
To: סימה חייט; מנחם פז; משה עמיר; קובי זרקא
Cc: עליזה ביטון; מזל יצחק; עליזה ביטון; מיכל לב
Subject: מכרז מס' 31/2018 , עבודות שיפוץ מקוואות כרכום ויובל –שימוע קבלן החצר האחורית